


Dina beräknade fjärrvärmekostnader 2023

Vi har uppskattat din anläggnings årliga fjärrvärmekostnader för ett normalår i enlighet med 2023 års prislista. Effektagiften och den fasta avgiften baseras på effektbehov vid utomhustemperaturen -15°C och mätningar i anläggningen under vinterperioden 2021-22.

Kundnummer: 63267
 Kund: Takten Brf
 Anläggningsadress: Bygatan 76
 Anläggningsnummer: 100

Behov vid normalt år

Energi jan-mar, nov-dec: 1 978 MWh
 Energi apr-okt: 1 011 MWh
 Flöde jan-mar, nov-dec: 38 681 m³
 Debiterad effekt 2023: 870 kW
 Debiterad effekt 2022: 871 kW
 Effektbegrepp: Effektsignatur
 Utnyttjningstid: 3 436 h
 Effekttillägg: 0 kr/kW



Bilden redovisar underlaget för er anläggnings effektbehov.

1. Varje punkt motsvarar en under 2021-22 uppmätt dygnsmedeleffekt och samma dygns medelutomhustemperatur.
2. Linjen beskriver det linjära förhållande som gäller mellan effektbehovet och utomhustemperaturen.
3. Debiterad effekt 2022 fastställs där linjen skär utomhustemperaturen -15°C.

Beräknad kostnad 2023 (exkl. moms)

Energiavgift:	1978 x 629	+	1011 x 315	1562 930	kr
Flödesavgift:			38681 x 2	77 363	kr
Effektagift			870 x 550	478 500	kr
+ fast effektagift:				13 517	kr
Pristillägg:			870 x 0	0	kr
Totalt:				2132 309	kr

Medelkostnad: 713 kr/MWh